

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 20569

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	Mehlag AG Raiffeisenstr. 60 50354 Hürth Germany	
Hersteller	Mehlag AG 50354 Hürth Germany	
Produkt	MK20 COMPAKAL BRANDSCHUTZMASSE	
Beschrieb	Kabelabschottung aus MK 20 COMPAKAL Brandschutzmörtel (1000kg/m <sup>3</sup> ), D min=180mm	
Anwendung	Geprüfte Fläche in Wand=3,5m <sup>2</sup> Geprüfte Fläche in Decke=0,7m <sup>2</sup>	
Unterlagen	FMPA, Stuttgart: Prüfbericht 'III.1-81008' (20.03.1984); EMPA, Dübendorf: Gutachterliche Stellungnahme '50096' (28.06.1984); MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '21 1169 3 96' (13.11.1996), Schreiben '210004350' (09.11.2005)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	11.11.2015	Anerkennungsstelle der
Ersetzt Anerkennung vom	15.07.2010	kantonalen Brandschutzbehörden

*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo



## Attestation d'utilisation AEAI n° 20569

Groupe 223	Obturations/passages	
Requérant	Mehlag AG Raiffeisenstr. 60 50354 Hürth Germany	
Fabricant	Mehlag AG 50354 Hürth Germany	
Produit	MK20 COMPAKAL BRANDSCHUTZMASSE	
Description	Obturation pour câbles, mortier coupe-feu MK 20 COMPAKAL (1000kg/m3), E min=180mm	
Utilisation	surface testée dans paroi=3,5m2 surface testée dans plafond=0,7m2	
Documentation	FMPA, Stuttgart: Prüfbericht 'III.1-81008' (20.03.1984); EMPA, Dübendorf: Gutachterliche Stellungnahme '50096' (28.06.1984); MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '21 1169 3 96' (13.11.1996), Schreiben '210004350' (09.11.2005)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 90	
Durée de validité	31.12.2020	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Date d'édition	11.11.2015	
Remplace l'attestation du	15.07.2010	

*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo

